



Núm	DESCRIPCIÓ	Col.locació a càrrec de	OBSERVACIONS
1	Pany "tipus Aigües de Barcelona"	CLIENT	veure detall del pany homologat en la foto de la figura
2	Porta i marc de ferro	CLIENT	(veure nota "c")
3	Tub passamurs de $\varnothing_{int}$ 100mm	CLIENT	(veure nota "d")
4	Forat de pas	CLIENT	a rejuntar (veure nota "e")
5	Desguàs natural suficient	CLIENT	
6	Accessori d'acoblament	CLIENT	<b>enllaç femella boja de 1"</b> (rosca WG), situat a la distància "A" on <b>A = 200 (<math>\pm 10</math>) mm</b>
7	Paret per a suport i subjecció del tub	CLIENT	com a mínim sobrepassarà uns 100 mm el llom de la canonada
8	Tub muntant (amb vàlvula antiretorn)	CLIENT	
9	2on tram d'armari (per elements de la instal·lació interior)	CLIENT	(veure nota "f")

a - Les dimensions són en mil·límetres.

b - L'interior de l'armari estarà impermeabilitzat i lliscat.

c - La porta ② estarà termoïllada per les gelades.

d - El tub passamurs ③ es collarà de manera que l'orifici quedi impermeabilitzat.

e - El Forat de pas ④ de l'escamesa es rejuntaran de manera que s'asseguri l'estanqueïtat de l'interior de l'armari.

f - Aquest document resum les condicions exigides per la reglamentació vigent i per Aigües de Barcelona, pel que fa exclusivament a les característiques i dimensions que haurà de reunir l'espai de treball (tram inicial de l'armari) on s'hauran de desenvolupar les tasques de muntatge de l'escamesa i del comptador, així com la seva connexió ⑥ amb la instal·lació interior de l'immoble.

Es recorda al CLIENT que correrà al seu càrrec i serà responsabilitat exclusivament seva la realització de la instal·lació interior subsegüent, que haurà d'ajustar-se a l'establert per l'esmentada reglamentació vigent.