



ESPECEJAMENT

	ELEMENTS	
	1	bateria
2	cargols	
3	junta de la clau d'entrada	
4	clau divisionària d'entrada	
5	maniguets	
6	junta interior del maniguets	
7	suplement tapat	
8	clau divisionària de sortida	
9	junta del tub flexible (flexo)	
10	Tub flexible (flexo)	

DN Comptador	15 mm	20 mm
--------------	-------	-------

JOC DE CLAUS DIVISIONARI (4) i (8)

DN i PN Claus	DN 20 mm - PN 16 bar
Descripció	Està compost per la clau divisionària d'entrada (4) i la clau divisionària de sortida (8) de models oficialment acceptats per Aigües de Barcelona.
Característiques	<ul style="list-style-type: none"> L'obturador d'ambdues claus serà de tipus "bola" recoberta de tefló.

CLAU DIVISIONARIA D'ENTRADA (4)

Característiques	<ul style="list-style-type: none"> Tipus d'unió de la entrada amb la bateria (1): embridat. Junta de goma (3) per garantir la estanquitat de la unió embridada de la boquilla i la clau. Roscat de la sortida - costat maniguets (5): 3/4" WG mascle "a esquerres". Caldrà disposar de l'adient "Mecanisme de condemna" (reconegut i aprovat per Aigües de Barcelona) per l'element de maniobra, el qual no dificultarà en cap cas la realització de les operacions de tancament que fossin necessàries ni requereixi interrompre l'alimentació general.
------------------	--

CLAU DIVISIONARIA DE SORTIDA (8)

Característiques	<ul style="list-style-type: none"> Disposarà d'una "aixeta de comprovació" (o tap, amb rosca de 3/8" ó 1/2"). Incorporarà una vàlvula antiretorn tipus torpede, activat per ressort amb junta tipus reté, de material no oxidable, amb molla d'acer inoxidable. Disposarà d'un tram estabilitzador. Roscat de l'entrada - costat maniguets (5): 3/4" WG mascle "a esquerres". Roscat de la sortida - costat tub flexible (10): 1" WG mascle. Junta de goma (9) per garantir l'estanquitat de la unió roscada de la clau amb el maniguets del tub flexible (10).
------------------	---

MANEGUETS ROSQUES DRETA-ESQUERRA (5)

Funció	Connexió de les claus (4) i (8) amb el comptador.			
Característiques	Disposaran d'una junta de goma (6) encaixada al seu interior per garantir l'estanquitat.			
Unions	rosca femella (costat clau)	rosca femella (costat comptador)	rosca femella (costat clau)	rosca femella (costat comptador)
	3/4" WG "a esquerres"	3/4" WG	3/4" WG "a esquerres"	1" WG

SUPLEMENT TAPAT (7)

Longitud	115 mm (preferiblement blau)	190 mm (preferiblement vermell)
Rosca (polsades)	3/4" WG mascle	1" WG mascle
Condicions	Entre la clau d'entrada (4) i la de sortida (8) s'haurà d'intercalar sempre un suplement tapat (7) de longitud igual a la del comptador a instal·lar. El cos del suplement tapat haurà d'incorporar uns forats passants per garantir que no hi ha pas d'aigua a través seu.	